

	ACLARACIONES SOLICITUD DE OFERTA	ABS-FOR-18
		VERSION 02
		15/02/2019

Quibdó, 16 de junio de 2022

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
PR-2022-024

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMA DE VÁLVULAS DE PLANTA LOMA QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ.


ACLARACIÓN N°1

En atención a las solicitudes de información presentadas por algunos interesados en la contratación del asunto, hace las siguientes aclaraciones, las cuales deberán tenerse en cuenta para la elaboración y presentación de la oferta.

1. La firma **TECNOVALVULAS**, mediante correo enviado (9 de junio de 2022 3:23pm) manifiesta lo siguiente:

Buenas tardes, ¿por favor me pueden ayudar con la aclaración de estas válvulas pues la referencia que solicitan 3AH es Concéntrica y especifican doble excentricidad, cual se debe ofertar? adjunto la ficha técnica

3,1	ET-AS-ME06-04, ET-AS-ME04-13	Suministro e instalación de válvula mariposa con volante Ø 10" Serie 3AH, Doble excentricidad bridadas perforado y roscado para cumplir con la clase ASME, 125/150 y PN16 .	UND	4,0
3,2	ET-AS-ME06-04, ET-AS-ME04-13	Suministro e instalación de válvula mariposa con volante Ø 4" Serie 3AH, Doble excentricidad bridadas	UND	1,0

	ACLARACIONES SOLICITUD DE OFERTA	ABS-FOR-18
		VERSION 02
		15/02/2019

perforado y
roscado para
cumplir con
la clase
ASME,
125/150 y
PN16 .

Respuesta: *Teniendo en cuenta la descripción de las válvulas requeridas, Aguas Nacionales EPM S.A E.S. P, aclara la misma, a través de la adenda correspondiente.*

2. La firma **HIDROMECANICA ANDINA**, mediante correo enviado (14 de junio de 2022 11:49am) manifiesta lo siguiente:

Con el presente comunicado expresamos nuestro interés de participar en el proceso mencionado y por esta razón amablemente solicitamos:


- La ampliación del plazo de entrega de ofertas hasta el 24 de junio del 2022, debido al corto tiempo que hay entre la visita técnica al sitio del proyecto y la entrega de las ofertas.
Una vez realizada la visita y confirmación de nuestra participación, procedemos a solicitar la póliza de seriedad de oferta. Las aseguradoras normalmente toman seis días para su emisión.
Adicional a esto, la visita nos permite confirmar el alcance real del proyecto, los insumos, materiales y equipos requeridos y algunos proveedores pueden tomar algún tiempo para poder enviarnos sus ofertas.
- Incluir la profesión de Ingeniero mecánico tanto para el cargo de director de proyectos como para ingeniero residente, teniendo en cuenta que el proyecto incluye válvulas, procesos de soldadura y otras actividades que son del campo mecánico.

De antemano agradecemos su atención y respuesta positiva a nuestra solicitud.

Atentamente,



DIEGO BELALCÁZAR
Gerente
HIDROMECANICA ANDINA SAS

	ACLARACIONES SOLICITUD DE OFERTA	ABS-FOR-18
		VERSION 02
		15/02/2019

Respuesta 1: *Teniendo en cuenta los tiempos de expedición de pólizas, y dado que en este caso se tramitarán por fuera del programa Póliza Matriz, Aguas Nacionales EPM S.A E.S. P, considera un tiempo prudencial el otorgado en las Condiciones Particulares, por lo que NO se amplía el plazo de cierre del proceso solicitud de Oferta PRQ 2022-024.*

Respuesta 2: *Se acoge de manera parcial su solicitud y se le invita a que verifique la adenda número 2 del proceso correspondiente.*

Atentamente



Luis Alberto Quintero Barco
Líder Gestión Técnica (e)
AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

Proyectó: Haydi Mena Rodríguez/ Profesional Proyecto 